










**G.ADZ.ARGON MARENGO**

FORMATO/ <i>FORMAT</i>	60X60
ESPESOR/ <i>THICKNESS (mm)</i>	9,5
PRODUCTO/ <i>PRODUCT</i>	PORCELANICO/ <i>PORCELAIN</i>
TIPO/ <i>KIND</i>	ESMALTADO/ <i>GLAZED</i>
GRUPO/ <i>GROUP</i>	B1a - GL

NORMA APLICABLE EN 14411 ANEXO G  
APPLICABLE STANDARD ISO 13006 ANNEX G



ENSAYOS/ <i>TESTS</i>		RESULTADOS/ <i>RESULTS</i>		
	UNE-EN ISO 10545-2 DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL	DIMENSIONES	CUMPLE CON LA NORMA	
	UNE-EN ISO 10545-2 DIMENSIONS AND SURFACE QUALITY	DIMENSIONS	COMPLIES WITH THE STANDARD	
	UNE-EN ISO 10545-3 ABSORCIÓN DE AGUA	VALOR MEDIO (%)	≤ 0,5 %	
	UNE-EN ISO 10545-3 WATER ABSORPTION	AVERAGE VALUE (%)		
	UNE-EN ISO 10545-4 RESISTENCIA A LA FLEXIÓN	FUERZA DE ROTURA	1.600 - 2.400 N	
	UNE-EN ISO 10545-4 MODULUS OF RUPTURE	BREAKING STRENGTH (N)		
		RESISTENCIA A LA FLEXIÓN	35 – 45 N/mm <sup>2</sup>	
	UNE-EN ISO 10545-4 MODULUS OF RUPTURE	MODULUS OF RUPTURE (N/mm <sup>2</sup> )		
	UNE-EN ISO 10545-9 RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO	RESULTADO	RESISTE	
	UNE-EN ISO 10545-9 THERMAL RESISTANCE	RESULT	RESISTS	
	UNE-EN-ISO 10545-11 RESISTENCIA AL CUARTEO	RESULTADO	RESISTE	
	UNE-EN-ISO 10545-11 CRAZING RESISTANCE	RESULT	RESISTS	
	UNE-EN ISO 10545-12 RESISTENCIA A LA HELADA	RESULTADO	RESISTE	
	UNE-EN ISO 10545-12 FROST RESISTANCE	RESULT	RESISTS	
	UNE-EN ISO 10545-13 RESISTENCIA QUÍMICA	CLORURO AMÓNICO	A	
		AMMONIUM CHLORIDE 100 g/l		
		HIPOCLORITO SÓDICO	A	
		SODIUM HYPOCHLORITE 20 mg/l		
		ÁCIDO CLORHÍDRICO	CUMPLE CON LA NORMA	
		HYDROCHLORIC ACID 3%		COMPLIES WITH THE STANDARD
		ÁCIDO CÍTRICO		
CITRIC ACID 100 g/l				
HIDRÓXIDO POTÁSICO				
POTASSIUM HYDROXYDE 30 g/l				
	UNE-EN ISO 10545-14 RESISTENCIA A LAS MANCHAS	ÓXIDO VERDE EN ACEITE LIGERO	5	
		GREEN AGENT IN LIGHT OIL		
		SOLUCIÓN ALCOHÓLICA DE YODO	5	
		IODINE SOLUTION IN ALCOHOL		
		ACEITE DE OLIVA	5	
		OLIVE OIL		
	DIN 51130 ÁNGULO CRÍTICO DE DESLIZAMIENTO (RAMPA)	RESULTADO	R11	
	DIN 51130 CRITICAL ANGLE OF SLIP (INCLINED PLATFORM)	RESULT		

OBSERVACIONES:

V<sup>0</sup>B<sup>0</sup> LABORATORIO:

